

**Таблица: межповерочный интервал и срок службы у индивидуальных приборов учета электрической энергии**

№ п/п	Тип счетчика	Класс точности	Межповерочный интервал	Срок службы
1.	СО-И449М1-1	2	16	не менее 30
2.	СО-И449М	2	16	не менее 30
3.	СО-50	2,5	16	32
4.	СО-5У	2,5	16	25
5.	СО-И449	2	8	32
6.	СО-И449М1-2	2	16	не менее 30
7.	ЦЭ 2726-21Б	2	16	не менее 30
8.	СО-ЭУ 10	2	16	не менее 32
9.	СО-ЭЭ 6705-4	2	16	не менее 32
10.	СО-ЭЭ 6705-5	2,0	16	не менее 32
11.	СО-ЭЭ 6706	2,0	16	не менее 32
12.	СО-5	2,0	16	32
13.	СО-И446М	2,0	16	не менее 30
14.	СО-505	2,0	16	32
15.	ЦЭ-2736	1,0	16	30
16.	СО-2М2	2,5	16	32
17.	ЭЦР2400	1,0	16	32
18.	СО-2	2,5	16	32
19.	СЕ 102 S7	1	16	24
		2		
20.	СОЛО	1	16	не менее 30
		2		
21.	СО-2М	2,5	16	32
22.	СО-И446	2,5	8	32
23.	Меркурий 201.5	1,0	16	32
24.	Меркурий 200.02	1	16	32
25.	Меркурий 230	1	10	32
26.	Меркурий 231	1	10	32
27.	Энергомера СЕ 102	1	10	32
28.	Энергомера СЕ 301	1	10	32
29.	СТК-1 (Украина)	1	6	32
30.	СТК-1 (Беларусь)	1	8	32
31.	СТК-3 (Украина)	1	6	32
32.	СТК-3 (Беларусь)	1	8	32
33.	НЕВА МТ 113 ASOP	1	16	30
34.	НЕВА МТ 124	1	16	30
35.	Нева 303-1SO	1	16	30